

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова - на - Дону «Детский сад № 137»**

344113, Ростовская область,
г. Ростов - на - Дону, ул. Добровольского 22
ИНН/КПП 61 61 030 053 / 61 61 01 001
ОКПО 46 588 760 ОГРН 102 610 290 4080

тел./факс (863) 233-49-61
E-mail:rostovdon137@yandex.ru

Предписание № 32-6/1/1 от 25.01.2019г.

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 9 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,59 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 9 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	Исполнено
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 4 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,58 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	Исполнено
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	03.04.2020	

	1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 4 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	требованиях пожарной безопасности".		
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (ведущей из групп № 4, № 9, № 2 и коридора 1-го этажа) менее 1,35 м (1,2 м)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 2 (1-й этаж) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
7.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 2 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
8.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина марша лестницы, предназначенной для	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	

	эвакуации лю, ей, расположенной в лестничной клетке (ведущей из группы № 6) менее 1,35 м (1,2 м)			
9.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 6 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,64 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
10.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 6 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
11.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина горизонтального участка пути эвакуации (перед 2-м эвакуационным выходом из помещения «Пишеблок» непосредственно наружу) в свету менее 1,0 м (0,77 м)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
12.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 3 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнен

	человек			
13.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 3 (1-й этаж) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (0,71 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
14.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (ведущей из групп № 3, № 5, № 7 и коридора 1-го этажа) менее 1,35 м (1,2 м)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
15.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 7 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
16.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 7 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,57 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
17.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	03.04.2020	

	безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 5 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	регламент о требованиях пожарной безопасности".		исполнено
18.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 7 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,57 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
19.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в коридоре 1-го этажа ширина горизонтального участка пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться более 15 человек в свету менее 1,2 м (1,0 м), а именно ширина коридора составляет 1,40 м при одностороннем расположении дверей, открывающихся в этот коридор с шириной дверного полотна 0,80 м.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	исполнено
20.	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	исполнено

	преградами, а именно: помещение складского назначения Ф5.2 не отделено от помещения пищеблока Ф 5.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.			
21.	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветильных приборов менее 0,5 м.	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	исполнено
22.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя.	п. 61, п. 63 Правила противопожарного режима в РФ	03.04.2020	исполнено
23.	На объекте защиты уточненная декларация пожарной безопасности не представилась в течение одного года со дня изменения сведений.	ч. 5 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	исполнено
24.	На объекте защиты (модульное здание) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.5.4.3 СП 2.13130.2012 допускается использование огнезащитных покрытий и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	исполнено

Заведующий МБДОУ



Н.А. Курьева