



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 32-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 137»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 32-6 от «25» января 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 137», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 22, (здание дошкольного образовательного учреждения)

Дата и время проведения проверки:

18.02.2019 с 15 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

28.02.2019 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич,

совместно с: Заведующий Псурцева Нина Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 9 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,59 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 9 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 4 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,58 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	03.04.2020	

	1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 4 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	требованиях пожарной безопасности".		
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (ведущей из групп № 4, № 9, № 2 и коридора 1-го этажа) менее 1,35 м (1,2 м)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 2 (1-й этаж) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
7.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 2 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
8.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина марша лестницы, предназначенной для	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	

	эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (ведущей из группы № 6) менее 1,35 м (1,2 м)			
9.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 6 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,64 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
10.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 6 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
11.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина горизонтального участка пути эвакуации (перед 2-м эвакуационным выходом из помещения «Пищевлок» непосредственно наружу) в свету менее 1,0 м (0,77 м)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
12.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 3 (1-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	

	человек			
13.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 3 (1-й этаж) непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (0,71 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
14.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (ведущей из групп № 3, № 5, № 7 и коридора 1-го этажа) менее 1,35 м (1,2 м)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
15.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 7 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
16.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 7 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,57 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.04.2020	
17.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	03.04.2020	

	<p>безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 5 (2-й этаж) на внутреннюю лестничную клетку в свету менее 1,2 м (0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>		
18.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из группы № 7 (2-й этаж) на наружную открытую лестницу в свету менее 1,2 м (0,57 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	03.04.2020	
19.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 в коридоре 1-го этажа ширина горизонтального участка пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться более 15 человек в свету менее 1,2 м (1,0 м), а именно ширина коридора составляет 1,40 м при одностороннем расположении дверей, открывающихся в этот коридор с шириной дверного полотна 0,80 м.</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	03.04.2020	
20.	<p>На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными</p>	<p>ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	03.04.2020	

	преградами, а именно: помещение складского назначения Ф5.2 не отделено от помещения пищеблока Ф 5.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.			
21.	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветительных приборов менее 0,5 м.	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	
22.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя.	п. 61, п. 63 Правила противопожарного режима в РФ	03.04.2020	
23.	На объекте защиты уточненная декларация пожарной безопасности не представилась в течение одного года со дня изменения сведений.	ч. 5 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	
24.	На объекте защиты (модульное здание) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.5.4.3 СП 2.13130.2012 допускается использование огнезащитных покрытий и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.04.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«28» февраля 2019 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

✓
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2019 г.

✓
(подпись)